

Prüfbericht

Hotel Frechener Hof

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Hotel Frechener Hof** wurde am 26.03.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2015 bis April 2018** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite von 70 cm**
- alle **Räume** und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen

Der Betrieb erfüllt zahlreiche weitere Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt:






- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite** von **80 cm**, außer der WC-Tür im Zimmer 201 mit 70 cm
- alle **Gänge/Flure** sind mind. **110 cm** breit
- alle **Räume** und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen
- die **Aufzugskabine** hat eine Größe von **110 cm x 140 cm**
- in den Zimmern sind keine barrierefrei konzipierten Sanitärräume vorhanden
- die Bewegungsflächen weisen im **Sanitärraum (Zimmer 201)** eine **Mindestgröße** von **100 cm x 20 cm**, im WC für Menschen mit Behinderung (m/w) **200 cm x 83 cm** auf
- im **WC für Menschen mit Behinderung (m/w)** beträgt die **Bewegungsfläche** links neben dem WC **90 cm x 55 cm**, es ist ein **hochklappbarer Haltegriff** vorhanden

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Barrierefreiheit vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebem** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Überblick über das Prüfergebnis





Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien– **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Die Tiefgarage, die Rezeption und der Frühstücksraum erfüllen sogar die Qualitätskriterien– **barrierefrei für Menschen im Rollstuhl**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.






<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz/Tiefgarage		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Eingang Hotel		✓	✓	✓	-	
Teilergebnis: Rezeption		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Aufzug		✓	✓	✓	-	
Teilergebnis: Zimmer 201		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Tagungsräume 1, 2 und 3		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Frühstücksraum		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)		✓	-	-	-	

Teilergebnis: Restaurant Schützenhaus/ Blauer Salon		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Hilfsmittel						nur zur Information

Überblick über den Grad der Erfüllung der einzelnen Stufen






		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	31	31	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	84	66	79%
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	56	39	70%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	95	65	68%

Parkplatz (Tiefgarage) (Hotel Frechener Hof)

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>							
Teilergebnis: Parkplatz (Tiefgarage)			✓	✓	✓	✓	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>		Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz (Tiefgarage)							IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.		G2,R2		✓		✓	ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.		G2,R2		✓		✓	ja
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?							1
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.		G2,R2		✓		✓	ja
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben. (Tol: 345 cm)		G2,R2		✓		✓	496 cm
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben. (Tol: 495 cm)		G2,R2		✓		✓	580 cm
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.							20 m
Weg vom Parkplatz (Tiefgarage) zum Aufzug							IST-Zustand

Wie lang ist der Weg?						20 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				300 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	300 cm
2 (baugleiche) Türen zum Aufzug						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				93 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			93 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	93 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			204 cm x 236 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	204 cm x 236 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle






Eingang (Hotel Frechener Hof)

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
Teilergebnis: Eingang		✓	✓	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg ins Hotel (von draußen)						IST-Zustand
Die Länge des Weges beträgt:						30 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				150 cm
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	150 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja

(z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).						
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2		✓		✓	keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2,R2		✓		✓	keine
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	✓	2 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						15 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2				-	5 %
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						15 m
1. Eingangstür						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	95 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			400 cm x 400 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	400 cm x 400 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
2. Eingangstür						






Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						autom. Schiebetür
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	100 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			autom. Schiebetür
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	autom. Schiebetür
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle

Rezeption (Hotel Frechener Hof)

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Rezeption		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Eingang bzw. vom Aufzug zur Rezeption						IST-Zustand
Wie lang ist der Weg?						10 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				175 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1,R2		✓	✓	✓	175 cm
Rezeption						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			175 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	175 cm x 300 cm






Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		✓		✓	111 cm, es gibt eine Alternative
---	-------	--	---	--	---	----------------------------------

Aufzug (Hotel Frechener Hof)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Aufzug/Lift		✓	✓	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Aufzug/Lift						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			380 cm x 347 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	380 cm x 347 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	110 cm x 140 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			300 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm

Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				-	nein
Treppen/Stufen von der Tiefgarage zur Rezeption (Alternative zum Aufzug)						IST-Zustand
Es darf nur eine Stufe vorhanden sein. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			16 Stufen á 15 cm
Es darf nur eine Schwelle von max. 2 cm vorhanden sein.	R1,R2			-	-	16 Stufen á 15 cm

Zimmer 201, 2. Etage(Hotel Frechener Hof)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>							
Teilergebnis: Zimmer 201			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flur vom Aufzug ins Zimmer 201							IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							20 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				170 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.		G2, R1, R2		✓	✓	✓	170 cm
Eingang zum Zimmer							IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm		G1	✓				80 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)		G2		✓			80 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)		R1,R2			-	-	80 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm.		G2		-			97 cm x 300 cm




(Breite x Tiefe)						
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	97 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Twin-Bett-Zimmer						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		✓			145 cm x 240 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			✓	✓	145 cm x 240 cm
Bett						IST-Zustand
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			rechts 140 cm x 190 cm links Bett steht an der Wand
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	rechts 140 cm x 190 cm links Bett steht an der Wand
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nein
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						44 cm
Wie Breit ist das Bett?						90 cm

Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				70 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		-			70 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			-	-	70 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			100 cm x 300 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	100 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	schlägt nach außen auf
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			links 15 cm x 55 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 15 cm x 55 cm rechts 9 cm x 55 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			180 cm x 65 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	180 cm x 65 cm

Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						55 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	39 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			100 cm x 20 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	100 cm x 20 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	85 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		-		-	nein
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr unterfahrbar sein.	R2				-	weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2					ja
Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		-			30 cm

Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			-	-	30 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			75 cm x 60 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145cm)	R1,R2			-	-	75 cm x 60 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		-		-	nein
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	Duscharmatur in einer Höhe von 115 cm
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						nein






Tagungsräume 1, 2 und 3 (Hotel Frechener Hof)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 							
Teilergebnis: Tagungsräume 1, 2 und 3			✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Eingang bzw. vom Aufzug zu den Tagungsräumen							IST-Zustand
Wie lang ist der Weg?							80 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				175 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)		G2,R1, R2		✓	✓	✓	175 cm
Zwischentür zu den Tagungsräumen							
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.		G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?							mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				85 cm, aber Flügeltür
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)		G2		✓			85 cm, aber Flügeltür

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	85 cm, aber Flügeltür
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			300 cm x 300 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Türen zum Tagungsraum 1, 2 und 3 (alle baugleich)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				170 cm, Flügeltür
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			170 cm, Flügeltür
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	170 cm, Flügeltür
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			300 cm x 300 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Tagungsraum 1, 2 und 3 (alle baugleich)						
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				> 300 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			> 300 cm






Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	> 300 cm
--	-------	--	--	---	---	----------

Frühstücksraum (Hotel Frechener Hof)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 							
Teilergebnis: Frühstücksraum			✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Aufzug (1. Etage) zum Frühstücksraum							IST-Zustand
Wie lang ist der Weg?							25 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				110 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)		G2,R1, R2		✓	✓	✓	110 cm
Frühstücksraum							IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				300 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T:		G2		✓			300 cm

78 cm)						
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	2 Tische

WC für Menschen mit Behinderung (m/w) (Hotel Frechener Hof)



<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)						
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			134 cm x 300 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	134 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja

Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	schlägt nach außen auf
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			links 90 cm x 55 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 90 cm x 55 cm rechts 19 cm x 55 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			130 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	130 cm x 70 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						55 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2					53 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				-	48 cm (101 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				-	5 cm (60 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein

Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			200 cm x 83 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	200 cm x 83 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	82 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2					weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Liege/Wickeltisch (falls vorhanden)						
Was ist vorhanden? Standliege, Klappliege, Wickeltisch						Wickeltisch
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						nein

Restaurant Schützenhaus/ Blauer Salon (Hotel Frechener Hof)

Anmerkung: es gibt zwei Eingänge, der Haupteingang ist über Treppen von außen erreichbar, die Alternative ist über das Hotel/ Tiefgarage (Aufzug) durch das Hotel

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Restaurant Schützenhaus/ Blauer Salon						
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Treppen zur Haupteingangstür (draußen)						IST-Zustand
Es darf nur eine Stufe vorhanden sein. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			5 Stufen á 17 cm
Es darf nur eine Schwelle von max. 2 cm vorhanden sein.	R1,R2			-	-	5 Stufen á 17 cm
Haupteingangstür von draußen						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				74 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		-			74 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			-	-	74 cm

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		-			145 cm x 103 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	145 cm x 103 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Weg vom Hoteleingang (Tiefgarage/Hotel) zum Restaurant Schützenhaus (Alternative zum Haupteingang)						IST-Zustand
Wie lang ist der Weg?						80 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				175 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	175 cm
Restaurant Schützenhaus/ Blauer Salon						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				150 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			150 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	15 Tische

Hilfsmittel

Hilfsmittel	
Gibt es eine induktive Höranlage?	ja
Dürfen Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde ect.) mitgebracht werden?	ja
Werden sonstige Hilfsmittel angeboten?	ja, mobile Höranlage, Rollstuhl, Rollator und Krücken

Fotos:



Aufzug



Rezeption



Zimmer 201



Tagungsraum



öffentl. WC



Frühstücksraum



Restaurant Schützenhaus

