

Kurzbericht

Hotel Frechener Hof

Ausgabe für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen



Das Hotel Frechener Hof wurde am 26.03.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat „Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“ ausgezeichnet.

Da der Betrieb nicht alle Qualitätskriterien – **für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen** erfüllt, wurde kein ausführlicher Prüfbericht, sondern nur ein Kurzbericht erstellt, welcher die wichtigsten Angaben enthält.

Wege außen

- bei **Außenwegen** ist **keine** gut **sichtbare** und gut **tastbare Gehwegbegrenzung** vorhanden (z.B. Rasenkantensteine)

Eingangsbereich

- der Eingangsbereich ist **farblich kontrastierend** zur Umgebung abgesetzt
- der Eingangsbereich ist **hell und blendfrei** ausgeleuchtet
- der Eingangsbereich ist durch einen **taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel** erkennbar

Schalter/Rezeption

- der Schalter/ Rezeption ist **hell ausgeleuchtet**
- der **Weg** von der Eingangstür zum Schalter/ Rezeption ist **nicht** mit einem **taktile erfassbaren Leitstreifen** als Bodenindikatoren **gekennzeichnet**

Flure/Wege/Gänge

- die Flure/Wege/Gänge sind **hell und blendfrei** ausgeleuchtet
- die Flure/Wege/Gänge sind **farblich kontrastierend** gestaltet
- die **Wände** können **als Orientierungsleitlinie** genutzt werden
- es sind **keine Hindernisse** vorhanden, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.
- es sind **keine gut tastbaren Orientierungshilfen** im Fußboden vorhanden oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden
- **Leitstreifen** sind **nicht** als Bodenindikatoren **vorhanden**

Schwellen/Stufen/Treppen

- bei Stufen bzw. Treppen sind die **erste und letzte Stufe**, auf der waagerechten und senkrechten Stufenfläche, **nicht** mit einer **kontrastierenden Kante versehen**
- es ist **mindestens ein einseitiger Handlauf** vorhanden
- die **Handläufe** sind **am Anfang und am Ende** der Treppenläufe **nicht** mind. 30 cm **waagrecht weitergeführt**
- zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen besteht **meist** ein **taktiler-, aber ein kein visueller Kontrast**

Aufzug

- der Aufzug ist **nicht blendfrei** ausgeleuchtet
- die **Bedienelemente** bzw. die Beschilderungen sind **taktil** erfassbar
- die **Beschilderungen** im Aufzug, deren Informationsgehalt über die Angabe einzelner Zahlen, Buchstaben oder Piktogramme hinausgeht, sind **nicht** in **Brailleschrift** ausgebildet
- die **Halteposition** wird **nicht** durch **Sprache angesagt**, die Etagennummern sind **nicht** in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar

Türen

- **Glastüren** sind ganz oder teilweise mit **Sicherheitsmarkierungen** gekennzeichnet
- die Türen sind **keine Karussell- oder Rotationstüren**
- die Türen bzw. die Türrahmen sind **farblich kontrastierend** zur Umgebung abgesetzt

Räume

- die Räume sind **hell und blendfrei** gestaltet
- es sind **keine gut tastbaren Orientierungshilfen** im Fußboden vorhanden
- es sind **keine Hindernisse** vorhanden, z. B. in den Raum ragende Gegenstände

Frühstücksraum

- **Assistenzhunde** (Begleithunde, Blindenhunde etc.) **dürfen mitgebracht** werden

Beschilderung

- **Informationen** sind in **gut lesbarer** Schrift vorhanden
- zwischen **Schrift**/Piktogramm und **Hintergrund** besteht ein **guter Hell–Dunkel –Kontrast**
- wesentliche **Informationen**, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogramm- Angaben hinausgeht, sind **nicht taktil** (z.B. Prismen- oder Reliefschrift) oder **in Brailleschrift** vorhanden und **nicht akustisch** abrufbar

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit sind von **externen, speziell geschulten Erhebern** detailliert vor Ort erhoben und geprüft worden.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Es handelt sich um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebs hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht.